



Revisão	Descrição	Resp. Revisão
0	EMISSÃO INICIAL	CLEVERSON

Área Alagada (ha)	Potência instalada (MW)
9,2050	4,0
APP Faixa 50m	Nível de água de montante 376,50
APP ME (ha) 5,3686	Nível de água de jusante 353,50
APP MD (ha) 7,1020	Queda bruta Hb (m) 23,00
Área da Calha do Rio (ha) 3,0612	Engolimento total (m³/s) 20,96
Área de Barranca ME (ha) 2,5327	Produção (MWmed) 2,86
Área de Barranca MD (ha) 3,6111	Fator de capacidade 0,71
	Área de drenagem (km²) 904

Engenharia & Construtora Ltda. <b>Resp. Tec. Alberto de Andrade Pinto</b> CREA-PR 25341-D	
PROJETO: ALBERTO	VISTO:
REVISOR: CLEVERSON	DATA: 30/05/2015
FICHA: C:DESENHO/PCH OURO BRANCO	

CLIENTE:	CENTRAL HIDRELÉTRICA OURO BRANCO LTDA.
PROJETO:	CONSOLIDAÇÃO PROJETO BÁSICO PCH OURO BRANCO
TÍTULO:	ARRANJO GERAL ALTERNATIVA PROJETO CONSOLIDADO (2015)

DESENHO N.º	PBOB-07A
FOLHA	<b>07A</b>
REVISÃO	
DATA	
ESCALA	1:5000